



КНМ 72210061000201075765 от 28.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72; тел.: 8(3452) 590-564;

E-mail: mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы «Ишимский» управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Тюменской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. 8-е Марта, 26; тел.: 8(34551)7-28-76;

E-mail: ond-ishim@72.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 120/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВА-  
ТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИ-  
ТИЯ ДЕТЕЙ" ГОРОДА ИШИМА.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по г. Ишиму, Абат-  
скому, Бердюжскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Соро-  
кинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальника отдела над-  
зорной деятельности и профилактической работы по городу Ишиму, Абатскому, Вику-  
ловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным  
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Тюменской области Смирнова Владимира Васильевича о  
проведении плановой выездной проверки №120 от «28» сентября 2021 года  
в период с «01» октября 2021 г. по «14» сентября 2021 г.

государственным инспектором по г. Ишиму, Абатскому, Бердюжскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору - начальником отделения нормативно - технической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Ишимский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Лузиным Алексеем Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МАДОУ д/с №7 г. Ишима Лебедева Татьяна Сергеевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	20.10.2022	
2.	В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний эксплуатирующихся сверх срока службы средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	20.10.2022	
3.	На остекленных дверях в помещении актового зала, в групповых ячейках, в коридорах здания по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25, не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра с обеих сторон двери	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.1.8. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	20.10.2022	

4.	В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 108, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	20.10.2022	
5.	В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 108, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний эксплуатирующихся сверх срока службы средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	20.10.2022	
6.	Эвакуационная лестница (крыльцо), высотой более 45 см, расположенная на выходе из здания с группы помещений медицинского блока, по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 108, не оборудована ограждениями с поручнями	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	20.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАДОУ д/с №7 г. Ишима

Лебедева Татьяна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор по г. Ишиму, Абатскому, Бердюжскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору - начальник отделения нормативно - технической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Ишимский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Лузин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.