

Директору МАДОУ д/с №7 г. Ишима  
Лебедевой Татьяне Сергеевне



**МЧС РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 282**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

"15" октября 2021 г.

г. Ишим  
город, село, район

Я, государственный инспектор по г. Ишиму, Абатскому, Бердюжскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому муниципальным районам по пожарному надзору Нестерова Ирина Геннадьевна, рассмотрев постановление № 282 от "15" октября 2021 г. и материалы административного дела в отношении должностного лица - директора МАДОУ Детский сад № 7 г. Ишима Лебедевой Татьяны Сергеевны (ИНН физического лица: 720504347243)

установил, что:

В 14 час. 30 мин. 14.10.2021, на основании акта о проведении планового мероприятия по контролю (надзору) № 120 от 14.10.2021 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ" ГОРОДА ИШИМА, зарегистрированного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25, осуществляющего деятельность по адресам: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25; ул. Чехова, 108, выявлено, что должностное лицо - руководитель организации, директор МАДОУ Детский сад № 7 города Ишима Лебедева Татьяна Сергеевна, нарушил(а) (не выполнил(а)) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно:

1) В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в нарушение требований ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

2) В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний эксплуатирующихся сверх срока службы средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

3) На остекленных дверях в помещении актового зала в здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, 25, не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра с обеих сторон двери, в нарушение требований ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года

№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.1.8. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы:

4) В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 108, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в нарушение требований ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы:

5) В здании по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 108, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний эксплуатирующихся сверх срока службы средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

6) Эвакуационная лестница (крыльцо), высотой более 45 см, расположенная на выходе из здания с группы помещений медицинского блока, по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 108, не оборудована ограждениями с поручнями, в нарушение требований ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

**чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо - в директор МАДОУ Детский сад № 7 города Ишима Лебедева Татьяна Сергеевна признан(а) виновным(ой) в совершении административного правонарушения и привлечен(а) к административной ответственности.

**В ходе рассмотрения административного дела, в порядке ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, были выявлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: нарушение требований пожарной безопасности, ввиду слабого контроля со стороны руководителя - директора МАДОУ Детский сад № 7 города Ишима Лебедевой Татьяны Сергеевны за соблюдением требований законодательства о пожарной безопасности, недостатков в организации обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и недостаточного контроля со стороны руководителя за сотрудниками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах МАДОУ Детский сад № 7 города Ишима.**

**В соответствии с ч. 1 ст. 29.13 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.**

**На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.13; 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,**

**ТРЕБУЮ:**

**Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению.**

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор по г. Ишиму,  
Абатскому, Бердюжскому, Викуловскому,  
Ишимскому, Казанскому, Сладковскому,  
Сорокинскому муниципальным районам по  
пожарному надзору Нестерова Ирина  
Геннадьевна

(Ф.И.О. должностного лица)



(подпись лица, вынесшего  
Представление)

Представление получил

Директор ООО «АТ» г. Абадзга Т.С.  
(указывается должность, Ф.И.О.)

« 15 » августа 2011 г.

(подпись)

Представление направлено \_\_\_\_\_